



COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

DISTRICT de MOSELLE

Réunion Plénière : du Jeudi 7 Novembre 2019 à au siège du DMF à METZ

Présidence de séance : M. André PETTE.

Présents : Michel GOTTE et Michel WIRIG

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents.

La CDTIS se réunit à Metz au siège du DMF pour finaliser les dossiers à envoyer à la CRTIS, afin de prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus.

Proposition de classement des dossiers à envoyer à la CRTIS

Confirmation de classement :

Niveau 4

Seremange : stade Henri Lorang 1-nni-57 647 01 01

AOP du 29.07.1996

Echéance le 17.02.2020

Niveau 4 sye

Amnéville : stade municipal 2 -nni- 57 019 01 02

AOP du 21.10.2008

Echéance 12.10.2019

Tests de conformités du 30.10.2019

Clouange : stade Marcel Bellinger -nni- 57 143 01 01(changement de moquette)

AOP du 04.01.2002

Niveau 5 sye (changement de moquette)

Thionville : stade Jeanne d'arc -nni- 57 672 02 01

AOP du 04.01.2002

Moulins les Metz : stade Louis Armand -nni- 57 487 01 01

AOP du 10.11.2006

Echéance le 21.12.2018

Seremange : stade Henri Lorang 2-nni-57 647 01 02

AOP du 29.07.1996

Echéance le 13.09.2019

Woippy : stade du Patis 2 -nni-57 751 01 02

AOP du 10.04.2014

Echéance le 28.04.2019

Niveau 5 sy

St Julien les Metz : stade de Grimont 2 -nni-57 616 01 02

AOP du 23.03.1999

Echéance le 04.07.2019

Changement de niveau

De 6 à niveau 5

Metzing : stade municipal-nni- 57 466 01 01

AOP du 15.10.2019

Niveau 6

St Louis : stade Municipal -nni-57 618 01 01

Echéance du 28.09.2017

Classement initial

Niveau foot à 11

Corny : stade Guichard 2 - nni- 57 153 01 02

Accord préalable pour une installation sportive :

Eclairage :

Moulins les Metz : stade Louis Armand nni - 57 487 01 01

La commission accuse réception du dossier accord préalable pour une installation d'éclairage (requalification en LED) de niveau E5 au stade municipal.

Transmis à la CRTIS.

FAFA

Pour permettre le versement de la subvention FAFA aux maîtres d'ouvrage dont le dossier a été accepté, la CRTIS a fait procéder à des visites de chantier :

Metzing : Rapport fin de travaux

Kedange/Canner : Rapport fin de travaux

Remering : rapport fin de travaux

Club Bettborn Hellering : rapport fin de travaux

Info Commission fédérale:

La Commission Fédérale de la FAFA prend note du courrier adressé par le club du **S.C. Marly** (518460) en date du 30.09.19, sollicitant le report de l'échéance de la subvention de son dossier « *Fonds d'Aide au Football Amateur – Chapitre Transport* » - n°5602190301 - « *Acquisition d'un véhicule de transport* » : aide financière de 14.000 €, validée administrativement par la L.F.A. le 4 avril 2019, valable jusqu'au 4 octobre 2019.

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai supplémentaire jusqu'au **30 avril 2020** (date souhaitée par le club). Aucune autre prorogation ne sera acceptée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée.

ECLAIRAGE

Confirmation de classement

Niveau E 3 :

Amnéville : stade André Valentin 1 - nni- 57 019 01 01 (21.10.2019)

Éclairement moyen : 398

Facteur uniformité : 0.78

Mini / Max : 0, 59

Niveau : E 3

FORBACH : stade du Schlossberg - nni- 57 227 01 01 (28.10.2019)

Éclairement moyen : 398

Facteur uniformité : 0.78

Mini / Max : 0, 59

Niveau : E 3

Niveau E 4 :

Clouange : stade Marcel Bellinger - nni- 57 143 01 01 (21.10.2019)

Éclairement moyen : 217

Facteur uniformité : 0.74

Mini / Max : 0, 57

Niveau : E 4

Longeville St Avold : stade de la Lorraine - nni- 57 630 01 01 (14.10.2019)

Éclairement moyen : 227

Facteur uniformité : 0.82

Mini / Max : 0, 70

Sarrebourg : stade J. J. Morin - nni- 57 630 01 01 (08.10.2019)

Éclairement moyen : 288

Facteur uniformité : 0. 76

Mini / Max : 0, 62

Niveau : E 4

Sarreguemines : stade de la Blies - nni- 57 631 01 01 (10.10.2019)

Éclairage moyen : 296

Facteur uniformité : 0.75

Mini / Max : 0, 57

Niveau : E 4

Niveau E 5

Amnéville : stade André Valentin 2 -nni- 57 019 01 02 (21.10.2019)

Éclairage moyen : 151

Facteur uniformité : 0.78

Mini / Max : 0, 60

Niveau : E 5

Alsting : stade J. Aubertin 2 -nni- 57 013 01 01 (28.10.2019)

Éclairage moyen : 209

Facteur uniformité : 0.74

Mini / Max : 0, 48

Niveau : E 5

COCHEREN (freyming): stade Brom Konrady - nni- 57 144 01 02 (14.10.2019)

Eclairage moyen : 164

Facteur uniformité : 0. 76

Mini / Max : 0, 48

Niveau : E 5

FEVES(semecourt) : stade municipal 2 -nni- 57 211 01 02 (21.10.2019)

Éclairage moyen : 150

Facteur uniformité : 0. 76

Mini / Max : 0, 58

Niveau : E 5

Heming : stade P. Pesenti - nni- 57 314 01 01 (08.10.2019)

Éclairage moyen : 165

Facteur uniformité : 0. 75

Mini / Max : 0, 58

Niveau : E 5

ILLANGE: stade Municipal - nni- 57 343 01 01 (05.11.2019)

Éclairage moyen : 153

Facteur uniformité : 0. 79

Mini / Max : 0, 58

Niveau : E 5

Nilvange: stade L. Poirot- nni- 57 508 01 01 (05.11.2019)

Éclairage moyen : 127

Facteur uniformité : 0. 85

Mini / Max : 0, 64

Niveau : E 5

Plappeville : stade municipal - nni- 57 01 01 (04.11.2019)

Éclairage moyen : 183

Facteur uniformité : 0. 71

Mini / Max : 0, 50

Niveau : E 5

St Julien : stade de Grimont 1--nni- 57 616 01 01 (04.11.2019)

Éclairage moyen : 149

Facteur uniformité : 0. 74

Mini / Max : 0, 48

Niveau : E 5

Sarreguemines : stade de la lembach -nni- 57 631 02 01 (10.10.2019)

Éclairage moyen : 140

Facteur uniformité : 0. 75

Mini / Max : 0, 54

Niveau : E 5

E Foot à 11

Fameck : stade municipal 2-nni-57 206 01 02 (03.10.2019)

Éclairage moyen : 126

Facteur uniformité : 0. 70

Mini / Max : 0, 48

Niveau : Efootà11